

1. 件名：福島第一原子力発電所における基準地震動・基準津波及び排気筒に係る面談について
2. 日時：平成25年11月8日（金）10時00分～11時30分
3. 場所：原子力規制委員会8階会議室
4. 出席者  
原子力規制庁 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室：日南川安全審査官、木下安全審査官、江崎保安検査官  
東京電力株式会社 本店 原子力・立地本部 福島第一対策プロジェクト チーム土木・建築設備グループ課長他5名

## 5. 要旨

東京電力株式会社から、下記の報告があった。

- ① 基準地震動及び基準津波
  - ・新規基準に対応した検討状況の説明資料作成には多少時間を要するが、次回打合せまでに整理して報告する。
- ② 1, 2号機排気筒
  - ・部材損傷に対するリスク評価に関する基本的な考え方の中間報告。
  - ・排気筒の落下物に対する防護対策の構造安全性に係る説明。
  - ・部材損傷の要因分析については、年内に報告予定。

原子力規制庁から、下記の指示を行った。

- ① 基準地震動及び基準津波
  - ・新規基準、審査ガイド等に照らし、具体的にどのような検討を行っているか示すこと。
  - ・基準地震動の策定に用いる敷地地盤三次元構造の検討に係る取組について、具体的に示すこと。
- ② 1, 2号機排気筒
  - ・排気筒倒壊に伴う放射線の状況等を踏まえたリスク評価を示すこと。

## 6. その他

なし

資料⑥